

월성원자력본부 제1발전소 2호기 19차 OH 가동중검사, 보수 및 교체 현황

관리번호 : 월성2호기-19차OH-가동중검사,보수교체-001

1. 계획예방정비 기간	'20.09.15 ~ '20.12.08 (약83일간)									
2. 가동중검사	설비유형별 분류		배관 : 34 개소					총 34 개소		
	설비등급별 분류		1등급 : 34 개소							
	비파괴검사별 분류 ^{주)}		UT : 22 / RT : 12 / PT : 18 / MT : 16 / VT : 26 개소							
	주) UT : 초음파탐상검사 / RT : 방사선투과검사 / PT : 침투탐상검사 MT : 자분탐상검사 / VT : 육안검사									
3. 증기발생기 전열관 검사	증기발생기 01,03 (SG 01,03)				증기발생기 02,04 (SG 02,04)					
	Bobbin 검사		MRPC 검사 ^{주)}			Bobbin 검사		MRPC 검사		
	전장 100%		.TTS : 고온관측 50% .TS : (SG01) 없음 (SG03) 고온관측 1개 .기타 : 저온관측 Stay Rod 후면 478개			전장 100%		없음		
	주) TTS : 관판상단 / TS : 관판									
4. 보수교체 작업	안전 등급	1등급 기기			2등급 기기			3등급 기기		
	작업 유형	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)	보수	교체	개선 (설계 변경)
	건수	2						4	1	
5. 기타 특이사항	검사결과 기술기준 미흡사항 발생 시 관련 요건에 따라 조치하고, 필요시 해당 정보 추가 공개 등									