

 한국수력원자력	품질보증절차서		개정번호 : 01
	품질16-1005	[발전] 부적합사항 보고	쪽번호 : 14/22

고리2호기 기기냉각해수 펌프 B 출구 벨로우즈 하부 누설발생에 관한 부적합사항 보고서 (보고일 : 2019년 12월 20일)

보고서 번호 : 한수원-고리1발-2019-004

① 보고기관	○ 보고기관: 고리 제1발전소 ○ 보고책임자: 박 인 식 ○ 소속기관: 한국수력원자력 ○ 직책 및 연락처: 고리 1 발전소장(연락처: 051-726-2100)
② 안전관련설비명	○ 설비명: 고리2호기 기기냉각해수펌프 B 출구 벨로우즈 ○ 수량: 1EA ○ 위치: 고리2호기 기기냉각해수 건물
③ 안전관련설비 관련 보고 기관 업무내용	○ 고리1발전소 기기냉각해수계통 운전 및 유지보수
④ 부적합사항 발견 일시	2019년 12월 20일 10시(부적합 평가일)
<불일치사항의 경우 최초 발생(발견) 일시 및 평가 소요기간>	○ 불일치품목보고서 발행: 2019년 11월 25일 ○ 평가 소요시간: 2019.11.25. ~ 2019.12.20(25일)
⑤ 부적합 내용	○ 안전등급 3등급 벨로우즈의 누설로 인한 부적합 사항 발생 ○ 해당 부적합 사항으로 계통의 기능 상실 및 성능 저하를 초래하지 않으므로 발전소 즉시정비 불필요
⑥ 부적합사항 시정조치 현황	○ 해당 설비 지속적 모니터링: ~ 신규자재 교체까지 ○ 신규자재 교체: 2020. 5(고리2호기 제 30차 계획예방정비 중)
⑦ 부적합 관련 전파사항	해당사항 없음
⑧ 타 원전 적용 여부	타원전 비적용