

원전사건정보

작성일시 : 2019.01.21

사 건 명	월성 3호기 냉각재펌프 정지로 인한 원자로 자동정지		
해 당 원 전	월성 3호기	발 생 일 시	2019. 01. 21 08:58
사고·고장등급(잠정)	0등급	사건 발생시 출력	원자로 : 90.5 % 발전기 : 676 MWe
상 황	<input type="checkbox"/> 2018년 1월 21일 오전 8시 58분경 월성3호기의 냉각재펌프 1대가 정지됨에 따라 원자로가 자동정지 되었으며, 냉각재 펌프 감속운전 중 전동기 상부 제동장치 주변에서 분진 및 간헐적 불꽃이 발생하여 절차에 따라 소방대에 신고 후 소화기를 사용하여 상황이 종료되었음		
원 인	<input type="checkbox"/> 월성3호기 냉각재펌프 정지로 의한 원자로 정지		
소.내외 방사능 누출 여부 (방사선비상 관련성 여부)	<input type="checkbox"/> 원자로는 상온정지를 유지하고 있으며 동사건으로 인한 환경으로의 방사선영향은 없음		
안전조치 및 향후대책	<input type="checkbox"/> 원자로 정지 원인 조사 후 조치예정 <input type="checkbox"/> 제동장치 과열 발생원인 조사 후 조치예정		
기타 참고사항	<input type="checkbox"/> 해당 없음		
문 의 처	소속 및 직위	성 명	전 화
	월성 제2발전소 안전팀장	추 강 일	054-779-2210

※ 상기 정보는 한수원(주) 사외 홈페이지에 정보공개 예정임.