

	표준 지침서		개정번호 : 03
	표준지침-2015A-02	원전 정비분야 정보공개 관리 지침	쪽번호 : 14/19

붙임 8.2 안전관련 설비 가동중 검사, 보수 및 교체 정보공개 양식

한빛원자력본부 제1발전소 2호기 25차 OH 가동중검사, 보수 및 교체 현황						
관리번호 : 한빛2호기-25차OH-가동중검사,보수교체-001						
1. 계획예방정비 기간	‘22. 1. 17. ~ 6. 2. (136일간)					
2. 가동중검사	설비등급별 분류	1등급 : 282 / 2등급 : 221 / 3등급 : 52 / MC등급 : 559 개소			총 1,114 개소	
	비파괴검사별 분류 <sup>주)</sup>	UT:139 / PT:158 / MT:15 / VT:243 개소 (MC등급 : UTM 24 / VT-1 22 / GVT 513)				
	주) UT : 초음파탐상검사 / PT : 침투탐상검사 MT : 자분탐상검사 / VT : 육안검사					
3. 증기발생기 전열관 검사	증기발생기 01 (SG A)		증기발생기 02 (SG B)		증기발생기03 (SG C)	
	Bobbin 검사	MRPC 검사 <sup>주)</sup>	Bobbin 검사	MRPC 검사	Bobbin 검사	MRPC 검사
	전장 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>· TTS: 5523</li> <li>· TS: 166</li> <li>· TSP: 0</li> <li>· U-Bend: 240</li> </ul>	전장 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>· TTS: 5497</li> <li>· TS: 165</li> <li>· TSP: 33</li> <li>· U-Bend: 236</li> </ul>	전장 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>· TTS: 5556</li> <li>· TS: 167</li> <li>· TSP: 0</li> <li>· U-Bend: 236</li> </ul>
	주) TTS : 관관상단 / TS : 관관 / TSP : 관지지관 / U-Bend : 상부 U형 전열관					
4. 보수교체 작업	안전성		안전등급		비안전등급	
	품질		Q		A	S
	건수		13		16	12
5. 기타 특이사항	검사결과 기술기준 미흡사항 발생 시 관련 요건에 따라 조치하고, 필요 시 해당 정보 추가 공개 등					