

붙임 8.2 안전관련 설비 가동중 검사, 보수 및 교체 정보공개 양식

한빛원자력본부 제1발전소 1호기 25차 OH 가동중검사, 보수 및 교체 현황 관리번호 : 한빛1호기-25차OH-가동중검사,보수교체-001						
1. 계획예방정비 기간	2021. 1. 27. ~ 2021. 4. 17. (79.8일간)					
2. 가동중검사	검사방법별 분류	UT: 236 / PT: 161 / MT: 18 / VT: 775 개소			총 1,190 개소	
	설비등급별 분류	1등급: 180/2등급: 194 /3등급: 61 개소\ MC/CC 등급: 719 열성층/열피로배관: 12 고에너지배관: 24				
	주) UT : 초음파탐상검사 / PT : 침투탐상검사 MT : 자분탐상검사 / VT : 육안검사					
3. 증기발생기 전열관 검사	증기발생기 01 (SG A)	증기발생기 02 (SG B)	증기발생기 03 (SG C)			
	Bobbin 검사	MRPC 검사 ^{주)}	Bobbin 검사	MRPC 검사 ^{주)}	MRPC 검사	
	전장 100%	TTS : 5529 .TS : 166 .TSP : 0 .U-Bend : 244 .기타 : 5035	전장 100%	TTS : 5588 .TS : 168 .TSP : 33 .U-Bend : 244 .기타 : 5138	전장 100%	TTS : 5590 .TS : 168 .TSP : 0 .U-Bend : 238 .기타 : 5202
	주) TTS : 관관상단 / TS : 관관 / TSP : 관지저판 / U-Bend : 상부 U형 전열관					
4. 보수교체 작업 (설계변경 작업)	안전성	안전등급	비안전등급			
	품질	Q	A	S		
	건수	10건	31건	10건		
	합계	51건				
5. 기타 특이사항	N/A					